




REV.	SONE	REVISJONER	TEGNET	KONTR.	GODKJENT	DATO



Pos. nr.	
1	Påfyllingsrør m/sikkerh.ventil
2	Løftebolt
3	Tappekran
4	Jordskr.M12
5	-/-
6	Ømkobler
7	Jordskr.M12
8	Dataskilt

Totalvekt: 1250 kg
 Olje: 290 kg
 330 ltr

Lsp.bolter:
 a-b-c : M20
 n : M20



TEGNET RAA	DATO 11/06/2015	TILLATTE AVVIK FOR IKKE TOLERANSESATTE MÅL	NS-1432 B	NS-ISO-2768-1 MIDDELS	MÅLESTOKK 1:15	
KONTROLLERT RAA	DATO 11/06/2015	KUNDE/ANLEGG			SAMMENSTILLING TEGNING	
GODKJENT KRS	DATO 11/06/2015	PRODUKT Transformator 315 kVA			INTERN STANDARD ECO	
		TEGNINGSTITTEL MÅLSKISSE 415V Dyn11 Berørs.Hsp-gj.føringer			ERST. FOR	
					ERST. AV	
					TEGNING NR. T2-0315-Målskisse-415V	