




REV.	SDNE	REVISJONER	TEGNET	KONTR.	GODKJENT	DATO



Pos nr.	Utstyr
1	Påfyllings-rør m/sikkerh.ventil
2	Løftebolt
3	Tappekran
4	Jordskr.M12
5	-/-
6	Ømkobler
7	Hjul, vendbare
8	Termometer
9	Jordskr.M12
10	Termolomme
11	Dataskilt(flyttb.)

Utvendige totalmål:
 BxLxH=1150x1890x2135
 Totalvekt : 4570 kg
 Ölje: 980 kg mineralolje



TEGNET RS	DATO 20,02,2020	TILLATTE AVVIK FOR IKKE TOLERANSESATTE MÅL	NS-1432 B	NS-ISO-2768-1 MIDDELS	MÅLESTOKK 1:20	
KONTROLLERT HA	DATO 20,02,2020	KUNDE/ANLEGG	SAMMENSTILLING TEGNING			
GODKJENT RT	DATO 20,02,2020	PRODUKT Transf.1600/1600/1250 kVA	INTERN STANDARD			
	TEGNINGSTITTEL MÅLSKISSE 22000/11000/415/240 V Dyn11yn11				ERST. FOR	
					ERST. AV	
					TEGNING NR.	311412-MS